

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Комисија за јавне набавке
Број: 404-17/2017-05-1
Датум 05.10.2017
Бачки Петровац, Коларова 6

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) достављамо:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1

Комисија за јавне набавке за јавну набавку у отвореном поступку број 404-17/2017-05 – ОЈАЧАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПУТА ОД БАЧКОГ ПЕТРОВЦА ДО КУЛПИНА, даје следеће појашњење Конкурсне документације, и то:

ПИТАЊЕ: Уколико понуђач располаже са асфалтном базом (у складу са тачком 1.2.3.1 конкурсне документације) која се налази на удаљености већој од 70 км од градилишта, са колико термо товарних сандука понуђач треба да располаже? На који начин се доказује располагање термо товарним сандуцима?

ОДГОВОР: У случају да понуђач располаже са асфалтном базом која се налази на удаљености већој од 70 км од градилишта, потребно је да располаже са 5 термо товарних сандука минималне носивости 10 тона. Располагање термо товарним сандуцима се доказује фотокопијом саобраћајне дозволе и пописном листом са датумом 31.12.2016. године. Уколико су термо товарни сандуци предмет уговора о закупу, потребно је доставити и уговор о закупу са свим наведеним доказима закуподавца.

Удаљеност асфалтне базе прописана је техничким условима за грађење путева у Републици Србији (ЈП Путеви Србије од 30.04.2012. године)